

閲覧・決裁	局長	事業課長	水道班長	水道班

令和 年 月 日

にかほ市企業管理者職務代理者 様

(指定工事事業者)

住 所

氏 名

印

電 話 ( ) -

主任技術者

印

### 給水装置工事検査申請書

工事委任者			
給水装置設置場所	にかほ市		
給水区域	上水道		
工事種別	新設・改造・増設・分岐・撤去・その他( )		
工期	(着工) 年 月 日 ~ (竣工) 年 月 日		
工事設計図	別添のとおり	給水管埋設深度写真	別添のとおり
検査予定日時	年 月 日 時 分 取付メーター【有(φ)・無】		
工事検査手数料	3,000円	納入年月日	年 月 日

### 給水装置工事検査報告書

工事検査内容	分水栓(分岐)	位置・深さ・大きさ・構造・復旧・その他	適・不適
	止水栓	位置・深さ・筐・その他	適・不適
	メーター	位置・取付状況・ボックス・その他	適・不適
	配管	位置・その他	適・不適
	竣工図	位置・距離記入・配水管記入・その他	適・不適
	水圧検査	LP SP VP PP 1.0MPa(1分間保持)	適・不適
	使用材料	規格外・未検査・未承認	適・不適
	埋設深さ	給水管(道路 60cm以上 敷地 45cm以上)	適・不適
	埋戻し	入替砂・砕石・転圧・その他	適・不適
	跡片付け	残土処理・残材料処理・その他	適・不適
立会人氏名		検査年月日	年 月 日
検査員氏名	印	検査結果	合格・不合格